



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00452

Серия ВУ № 0031489

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcse@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Авангардспецмонтажплюс», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691817469, место нахождения: Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский район, район п. Привольный, ул. Мира, д. 20, пом. 30, телефоны: +375 17 250 74 99, +375 17 374 76 99, +375 17 378 21 79 адрес электронной почты: info@avsm.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Авангардспецмонтажплюс», место нахождения: Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский район, район п. Привольный, ул. Мира, д. 20, пом. 30; место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 32.

ПРОДУКЦИЯ Извещатели пожарные тепловые ИП 101-01-A2MS, извещатели пожарные дымовые ДИП 212-92А, извещатели пожарные ручные ИПР 5-10А,

ТУ ВУ 101272822.022-2010 «Прибор приемно-контрольный пожарный «Вертикаль-АСПС», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 853110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 06.06.2025, составленного экспертами-аудиторами Мельниковой Мариной Сергеевной, Анисковичем Артёмом Вячеславовичем, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01; протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 22.11.2021 № 04-52/1492П, от 02.12.2021 № 04-52/1540П, от 20.12.2021 № 04-52/1626П.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 – 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2 – 4.5.1.5, 4.7.1.2 – 4.7.1.6, 4.12.1.2 – 4.12.1.4, 4.12.2.2 – 4.12.2.6.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00154 от 24.12.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.08.2025 ПО 23.12.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович

